
J.W. nr 7 (kanałowa) - 14 kW
Klimatyzator kanałowy Qchl=14 kW Qg=16 kW
230V V=2100 [m3/h]
Wymiary szer. głęb. x wys 1410/645/350 mm
masa 55 kg ciśnienie akustyczne 41/40/39 dB(A)
UWAGA! ZAINSTALOWANA JEDN. F. HAIER
PP 25 L=11,5 m
3/8"-5/8" L=30 m wykonane
E-24
E-27
E-36
A-81
E-25
+1,60
2x15x35
HW25
Odprowadzenie skroplin do instalacji kanalizacji z zasyfonowaniem
6 x 32 x 17
±0,00
E-38
E-37
A-29
A-01
J.W. nr 3 (kanałowa) - 5,6 kW
Qch=5,6 kW Qg=6,3 kW
1170*420* 185 mm masa 22 kg
J.W. nr 4 (kanałowa) - 5,6 kW
Qch=5,6 kW Qg=6,3 kW
1170*420* 185 mm masa 22 kg
J.W. nr 2 (kasetonowa) - 7,1 kW
Qch=7,1 kW Qg=8 kW
840*840*240 mm 30 kg
J.W. nr 5 (ścienna) - 9 kW
Qch=9,0 kW Qg=10 kW
1403/384/463 mm 22,5 kg
Winda tow
Kanał wentylacyjny
Jednostka zewnętrzna klimatyzacji 10 HP
Qch=28 kw Qg=31,5 kW
3/380~415/50/60 Ph/V/Hz
Qel=6.80 kW EER =4,12
wymiary szer x wys x gł
980x1690x750 mm 224 kg
ciśn. akustyczne 56 dB(A)
Jednostka zewnętrzna klimatyzacji 10 HP
Qch=28 kw Qg=31,5 kW
3/380~415/50/60 Ph/V/Hz
Qel=6.80 kW EER =4,12
wymiary szer x wys x gł
980x1690x750 mm 224 kg
ciśn. akustyczne 56 dB(A)
LEGENDA
KLIMATYZATOR CHŁODZĄCY JEDNOSTKA KANAŁOWA ZASILANA FREONEM
KANAŁ NAWIEWNY Z KLIMATYZATORA KANAŁOWEGO SYSTEM 'NK'
PRZEWODY INSTALACJI FREONOWEJ
KLIMATYZATOR CHŁODZĄCY JEDNOSTKA PODSTROPOWA ZASILANA FREONEM
KLIMATYZATOR CHŁODZĄCY JEDNOSTKA KASETONOWA ZASILANA FREONEM
KLIMATYZATOR CHŁODZĄCY JEDNOSTKA NAŚCIENNA ZASILANA FREONEM
INSTALACJA ODPROWADZENIA BIOROPLIN
AD-PROJEKT mgr inż. arch. Andrzej Daciuk
33-101 Tarnów ul. Kasprzyków 26a tel. 784 427 542
Temat: REWITALIZACJA I ROZBUDOWA SALI TEATRALNO-WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
Inwestor: KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI W TARNOWIE 33-100 Tarnów, ul.Piłsudskiego 9 dz. nr 21 , obr. 0229
Branża: SANITARNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Data: 05.2019
Obiekt: BUDYNEK ORATORIUM
Nr rys. S2.7
Nazwa rysunku: RZUT PARTERU - INSTALACJE KLIMATYZACJI
Skala: 1:50
Podpis:
Projektant: mgr inż. Paweł Stachura nr Upr. MAP/0238/POOS/11 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
PromiSAN Sp. z o.o.
33-170 Radłów, ul. Nowa 7a
tel. +48 601 709 411, NIP 8953180880
email: biuro@promisan.pl, www.promisan.pl